

Aggiornamento al documento di valutazione dei rischi e al piano di emergenza ed evacuazione

Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i.D.M. 26-08-1992 – D.M. 10-03-1998 – D.P.R.151 del 01-08-2011

CPIA FERRARA

Via C. Ravera, 11 - 44122 - Ferrara (FE)

IL PRESENTE DOCUMENTO È DA ALLEGARE AL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI A. S. 2017/2018

Il presente documento redatto in data 17 maggio 2019 si compone di 47 pagine compresa la copertina e gli allegati

Apporre data certa al presente documento firmando a pag. 2



Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Via G. Bovini, 41 – 48123 Ravenna Tel. 0544/465497 Fax: 0544/239939

Email: info@sicurezzaoggi.com PEC: certi@pec.sicurezzaoggi.com URL www.sicurezzaoggi.com

ISO 9001:2015 CERTIFICATO N. 9175

Data di emissione	Rif. interno	Versione	Redatta	Verificata e approvata
Guardare documento precedente				Guardare documento precedente
Aggiornamento 17/05/2019	394/RR/19	00/19	S&L s.r.l. Roberto Romano	Datore di Lavoro Dott. Fabio Muzi

CPIA FERRARA

Via C. Ravera, 11 - 44122 - Ferrara (FE)

Data¹ 17/05/2019**Letto e approvato:**Datore di Lavoro: **Dott. Fabio Muzi**..... RSPP: **Mario Padroni**..... Medico Competente: **Dott. Panagiotis Lagatoras**..... RLS: **Sig.ra Simonetta Nola**..... 

¹ Il documento deve essere munito di “data certa” o attestata dalla sottoscrizione del documento, ai soli fini della prova della data, da parte del RSPP, RLS o RLST, e del medico competente, ove nominato.
In assenza di MC o RLS o RLST, la data certa va documentata con PEC o altra forma prevista dalla legge.

SOMMARIO

DATI ISTITUTO SCOLASTICO	4
IDENTIFICAZIONE FIGURE ORGANIGRAMMA CPIA FERRARA	5
IDENTIFICAZIONE FIGURE ORGANIGRAMMA CTP CENTO	7
IDENTIFICAZIONE FIGURE ORGANIGRAMMA CTP CODIGORO	9
IDENTIFICAZIONE FIGURE ORGANIGRAMMA CTP PORTOMAGGIORE	11
ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA CPIA FERRARA	13
ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA CTP CENTO	14
ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA CTP CODIGORO	15
ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA CTP PORTOMAGGIORE	16
SCHEDA DEGLI INCARICHI NELL'EMERGENZA CPIA FERRARA	23
SITUAZIONE CORSI DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE CPIA FERRARA	25
RILEVAZIONE POPOLAZIONE ESISTENTE CPIA FERRARA	26
RILEVAZIONE POPOLAZIONE ESISTENTE CTP CENTO	28
RILEVAZIONE POPOLAZIONE ESISTENTE CTP CODIGORO	30
RILEVAZIONE POPOLAZIONE ESISTENTE CTP PORTOMAGGIORE	32
VALUTAZIONE RISCHIO INCENDIO CPIA FERRARA	34
VALUTAZIONE RISCHIO INCENDIO CTP CENTO	35
VALUTAZIONE RISCHIO INCENDIO CTP CODIGORO	36
VALUTAZIONE RISCHIO INCENDIO CTP PORTOMAGGIORE	37
DESCRIZIONE DELLE MANSIONI RICONOSCIUTE NELLA SCUOLA	38
RECAPITI DI EMERGENZA CPIA FERRARA	46

DATI ISTITUTO SCOLASTICO

Sede Legale Istituto Comprensivo	<p>Denominazione CPIA FERRARA</p> <p>Via C. RAVERA 11</p> <p>Città FERRARA</p> <p>CAP 44122 Provincia FE</p> <p>Tel. 0532 / 91788-978275</p> <p>Fax. _____ / _____</p> <p>e-mail: femm07000r@istruzione.it</p> <p>PEC: femm07000r@pec.istruzione.it</p> <p>C.F. 93088940387</p> <p>Sito WEB: www.cpia-ferrara.gov.it/</p>
Sede Plesso:	<p>Denominazione CPIA FERRARA</p> <p>Via C. RAVERA 11</p> <p>Città FERRARA</p> <p>CAP 44122 Provincia FE</p> <p>Tel. 0532 / 91788-978275</p>
Plessi Istituto Comprensivo	<ul style="list-style-type: none"> ✚ CENTO –c/o IIS" Bassi-Burgatti" – Via Rigone, 1 ✚ CODIGORO – c/o I.C. Codigoro – Via Massarenti,1 ✚ PORTOMAGGIORE - -c/o ITCS –P.le degli Studenti ,4 ✚ CASA CIRCONDARIALE – Via Arginone, 327 - Ferrara
Ente Proprietario plesso	<p>COMUNE DI FERRARA</p> <p>verbale agli atti d'Ufficio della Provincia Prot. 5884 del 29/01/2015</p>

**IDENTIFICAZIONE FIGURE
ORGANIGRAMMA CPIA FERRARA****Datore di Lavoro (D.L.)**Nome e Cognome **FABIO MUZI**

a seguito di accettazione di incarico di presidenza presso la sede scolastica attuale

nel ruolo di **DIRIGENTE SCOLASTICO****Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.)**Nome e Cognome **MARIO PADRONI**Indirizzo: **Via G. Bovini, 41 - 48123 Ravenna (RA) Tel. 0544 465 497****Medico Competente**Nome e Cognome **PANAGIOTIS LAGATORAS**c/o **G.B. CANANI sas Ferrara Tel 0532-971400****Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza**Nome e Cognome **SIMONETTA NOLA****Referente Tecnico dell'Ente proprietario dell'immobile:**Nome e Cognome **SAVERIO BOLOGNESI**Recapito telefonico **0532/299305**Indirizzo mail **saverio.bolognesi@provincia.fe.it**

CPIA FERRARA	Aggiornamento al Documento di Valutazione dei Rischi e al piano di emergenza ed evacuazione D.Lgs. 81/2008 e s.m.i	Ver. 00/19del 17/05/2019 a.s. 2018/2019
--------------	--	--

Preposto di segreteria

Nome e Cognome	CATERINA BALBONI
Email:	caterina.balboni@cpia-ferrara.gov.it
nel ruolo di	D.S.G.A.

Preposto del plesso

Soggetto designato dal Datore di Lavoro, può essere il Vice Preside, il Responsabile di sedi distaccate, il Responsabile di laboratorio, etc.	
Nome e Cognome	DANIELA CANTARELLO
Email:	daniela.cantarello@cpia-ferrara.gov.it
nel ruolo di	Referente di plesso per la sicurezza

Preposto del Laboratorio/Aula Speciale di

Nome e Cognome
Email:

Preposto del Laboratorio/Aula Speciale di

Nome e Cognome
Email:

Preposto del Laboratorio/Aula Speciale di Informatica

Nome e Cognome	ANDREA ROMANELLI
Email:	andrea.romanelli@cpia-ferrara.gov.it

Preposto Palestra

Nome e Cognome
Email:

Altro (se sono stati nominati altri preposti o figure facenti parte del Servizio di Prevenzione e Protezione).

**IDENTIFICAZIONE FIGURE
ORGANIGRAMMA CTP CENTO****Datore di Lavoro (D.L.)**Nome e Cognome **FABIO MUZI**

a seguito di accettazione di incarico di presidenza presso la sede scolastica attuale

nel ruolo di **DIRIGENTE SCOLASTICO****Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.)**Nome e Cognome **MARIO PADRONI**Indirizzo: **Via G. Bovini, 41 - 48123 Ravenna (RA) Tel. 0544 465 497****Medico Competente**Nome e Cognome **PANAGIOTIS LAGATORAS**c/o **G.B. CANANI sas Ferrara Tel 0532-971400****Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza**Nome e Cognome **SIMONETTA NOLA****Referente Tecnico dell'Ente proprietario dell'immobile:**

Nome e Cognome

Recapito telefonico

Indirizzo mail

CPIA FERRARA	Aggiornamento al Documento di Valutazione dei Rischi e al piano di emergenza ed evacuazione D.Lgs. 81/2008 e s.m.i	Ver. 00/19del 17/05/2019 a.s. 2018/2019
--------------	--	--

Preposto di segreteria	
-------------------------------	--

Nome e Cognome	CATERINA BALBONI
Email:	caterina.balboni@cpia-ferrara.gov.it
nel ruolo di	D.S.G.A.

Preposto del plesso	Soggetto designato dal Datore di Lavoro, può essere il Vice Preside, il Responsabile di sedi distaccate, il Responsabile di laboratorio, etc.
----------------------------	---

Nome e Cognome	
Email:	
nel ruolo di	Referente di plesso per la sicurezza

Preposto del Laboratorio/Aula Speciale di	
--	--

Nome e Cognome
Email:

Preposto del Laboratorio/Aula Speciale di	
--	--

Nome e Cognome
Email:

Preposto del Laboratorio/Aula Speciale di Informatica	
--	--

Nome e Cognome	
Email:	

Preposto Palestra	
--------------------------	--

Nome e Cognome
Email:

Altro (se sono stati nominati altri preposti o figure facenti parte del Servizio di Prevenzione e Protezione).

.....

.....

.....

.....

.....

**IDENTIFICAZIONE FIGURE
ORGANIGRAMMA CTP CODIGORO**

Datore di Lavoro (D.L.)Nome e Cognome **FABIO MUZI**

a seguito di accettazione di incarico di presidenza presso la sede scolastica attuale

nel ruolo di **DIRIGENTE SCOLASTICO****Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.)**Nome e Cognome **MARIO PADRONI**Indirizzo: **Via G. Bovini, 41 - 48123 Ravenna (RA) Tel. 0544 465 497****Medico Competente**Nome e Cognome **PANAGIOTIS LAGATORAS**c/o **G.B. CANANI sas Ferrara Tel 0532-971400****Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza**Nome e Cognome **SIMONETTA NOLA****Referente Tecnico dell'Ente proprietario dell'immobile:**

Nome e Cognome

Recapito telefonico

Indirizzo mail

CPIA FERRARA	Aggiornamento al Documento di Valutazione dei Rischi e al piano di emergenza ed evacuazione D.Lgs. 81/2008 e s.m.i	Ver. 00/19 del 17/05/2019 a.s. 2018/2019
--------------	--	---

Preposto di segreteria	
	Nome e Cognome CATERINA BALBONI Email: caterina.balboni@cpia-ferrara.gov.it
	nel ruolo di D.S.G.A.

Preposto del plesso	Soggetto designato dal Datore di Lavoro, può essere il Vice Preside, il Responsabile di sedi distaccate, il Responsabile di laboratorio, etc.
	Nome e Cognome Email:
	nel ruolo di Referente di plesso per la sicurezza

Preposto del Laboratorio/Aula Speciale di	
	Nome e Cognome
	Email:.....

Preposto del Laboratorio/Aula Speciale di	
	Nome e Cognome
	Email:.....

Preposto del Laboratorio/Aula Speciale di Informatica	
	Nome e Cognome
	Email:

Preposto Palestra	
	Nome e Cognome
	Email:.....

Altro (se sono stati nominati altri preposti o figure facenti parte del Servizio di Prevenzione e Protezione).

.....

.....

.....

.....

.....

**IDENTIFICAZIONE FIGURE
ORGANIGRAMMA CTP PORTOMAGGIORE****Datore di Lavoro (D.L.)**Nome e Cognome **FABIO MUZI**

a seguito di accettazione di incarico di presidenza presso la sede scolastica attuale

nel ruolo di **DIRIGENTE SCOLASTICO****Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.)**Nome e Cognome **MARIO PADRONI**Indirizzo: **Via G. Bovini, 41 - 48123 Ravenna (RA) Tel. 0544 465 497****Medico Competente**Nome e Cognome **PANAGIOTIS LAGATORAS**c/o **G.B. CANANI sas Ferrara Tel 0532-971400****Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza**Nome e Cognome **SIMONETTA NOLA****Referente Tecnico dell'Ente proprietario dell'immobile:**

Nome e Cognome

Recapito telefonico

Indirizzo mail

CPIA FERRARA	Aggiornamento al Documento di Valutazione dei Rischi e al piano di emergenza ed evacuazione D.Lgs. 81/2008 e s.m.i	Ver. 00/19del 17/05/2019 a.s. 2018/2019
--------------	--	--

Preposto di segreteria	
Nome e Cognome	CATERINA BALBONI
Email:	caterina.balboni@cpia-ferrara.gov.it
nel ruolo di	D.S.G.A.

Preposto del plesso	Soggetto designato dal Datore di Lavoro, può essere il Vice Preside, il Responsabile di sedi distaccate, il Responsabile di laboratorio, etc.
Nome e Cognome	
Email:	
nel ruolo di	Referente di plesso per la sicurezza

Preposto del Laboratorio/Aula Speciale di	
Nome e Cognome
Email:

Preposto del Laboratorio/Aula Speciale di	
Nome e Cognome
Email:

Preposto del Laboratorio/Aula Speciale di Informatica	
Nome e Cognome	
Email:	

Preposto Palestra	
Nome e Cognome
Email:

Altro (se sono stati nominati altri preposti o figure facenti parte del Servizio di Prevenzione e Protezione).

.....

.....

.....

.....

.....

**ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA
CPIA FERRARA****DATORE DI LAVORO
FABIO MUZI****RSPP
MARIO PADRONI****MEDICO COMPETENTE
Panagiotis Lagoraras****ADDETTI DAE****PREPOSTI ALLA SICUREZZA
DANIELA CANTARELLO
CATERINA BALBONI****ADDETTI ANTINCENDIO**BALBONI CATERINA
CALLEGARI CARLETTO
CANTARELLO DANIELA
GAIANI MARIA ALBERTA
MAZZOLI ERIKA
MURADOR PIERA
NOLA SIMONETTA
ONISTO NICOLETTA
ORLANDI PAOLO
PIVA LAURA
ZAMBONI CRISTINA
SAPIENZA MARIARITA
CAVICCHI MANUELA**ADDETTI PRIMO SOCCORSO**BALBONI CATERINA
SAPIENZA MARIARITA
CAVICCHI MANUELA
CALLEGARI CARLETTO
CANTARELLO DANIELA
GAIANI MARIA ALBERTA
MAZZOLI ERIKA
MURADOR PIERA
NOLA SIMONETTA
ORLANDI PAOLO
ONISTO NICOLETTA
PIVA LAURA**RLS
SIMONETTA NOLA****LAVORATORI**

**ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA
CTP CENTO**

**DATORE DI LAVORO
FABIO MUZI**

**RSPP
MARIO PADRONI**

**MEDICO COMPETENTE
Panagiotis Lagoras**

ADDETTI DAE

**PREPOSTI ALLA SICUREZZA
DANIELA CANTARELLO
CATERINA BALBONI**

**ADDETTI ANTINCENDIO
FAELLA ROSALBA**

**ADDETTI PRIMO SOCCORSO
FAELLA ROSALBA**

**RLS
SIMONETTA NOLA**

LAVORATORI

**ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA
CTP CODIGORO****DATORE DI LAVORO
FABIO MUZI****RSPP
MARIO PADRONI****MEDICO COMPETENTE
Panagiotis Lagoraras****ADDETTI DAE**
_____**PREPOSTI ALLA SICUREZZA
DANIELA CANTARELLO
CATERINA BALBONI****ADDETTI ANTINCENDIO**BOLOGNESI ELENA
CAVALLARI ANNA PAOLA
FAZZINI FIORELLA
GUERRINI GIANLUCA**ADDETTI PRIMO SOCCORSO**BOLOGNESI ELENA
CAVALLARI ANNA PAOLA
FAZZINI FIORELLA
GUERRINI GIANLUCA**RLS
SIMONETTA NOLA****LAVORATORI**

**ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA
CTP PORTOMAGGIORE**

**DATORE DI LAVORO
FABIO MUZI**

**RSPP
MARIO PADRONI**

**MEDICO COMPETENTE
Panagiotis Lagoras**

ADDETTI DAE

**PREPOSTI ALLA SICUREZZA
DANIELA CANTARELLO
CATERINA BALBONI**

**ADDETTI ANTINCENDIO
DOLCETTI MICAELA
GUIDI VITTORIA**

**ADDETTI PRIMO SOCCORSO
DOLCETTI MICAELA
GUIDI VITTORIA**

**RLS
SIMONETTA NOLA**

LAVORATORI

CPIA FERRARA	Aggiornamento al Documento di Valutazione dei Rischi e al piano di emergenza ed evacuazione D.Lgs. 81/2008 e s.m.i	Ver. 00/19 del 17/05/2019 a.s. 2018/2019
--------------	--	---

CPIA FERRARA

COMPOSIZIONE SQUADRE DI EMERGENZA: Addetti al Servizio di Prevenzione Incendi

Nome Cognome	Data Corso	Data Aggiornamento	Data Attestato esame VV. F. (*)
BALBONI CATERINA	12/04/2010	30/04/2019	
BONALDO ANNA	15/03/2019		
CALLEGARI CARLETTO	14/03/2017	11/04/2019	14/04/2017
CANTARELLO DANIELA	15/03/2019		
DE CUPIS LIVIA CHIARA	15/03/2019		
GAIANI MARIA ALBERTA	06/04/2018		
MARCHI MARZIA	06/03/2017		
MARE' ENRICO	14/03/2017		14/04/2017
MAZZOLI ERIKA	15/03/2019		
MURADOR PIERA	15/03/2019		
NOLA SIMONETTA	14/03/2017		14/04/2017
ONISTO NICOLETTA	15/03/2019		
ORLANDI PAOLO	15/03/2019		
PIVA LAURA	17/12/1998		05/04/2000
VIRRUSO SABRINA	14/03/2017		14/04/2017
ZAMBONI CRISTINA	02/02/2015	29/03/2019	
CAVICCHI MANUELA	120 ore vvf 2004	29/03/2019	2004
SAPIENZA MARIA RITA	2006	27/02/2018	
MONARI ERIKA	06/04/2018		
NASCI NICOLA	06/04/2018		

(*) **Attestato di Idoneità Tecnica** ai VV.F di cui all'art. 3 della Legge 28 novembre 1996 n° 609 necessario superate le 300 persone presenti nel singolo plesso.

CPIA FERRARA	Aggiornamento al Documento di Valutazione dei Rischi e al piano di emergenza ed evacuazione D.Lgs. 81/2008 e s.m.i	Ver. 00/19del 17/05/2019 a.s. 2018/2019
--------------	--	--

Addetti al Servizio di Primo Soccorso

Nome e Cognome	Data Corso	Data Aggiornamento
BALBONI CATERINA	29/03/2017	
BONALDO ANNA	28/04/2008	10/04/2018
CALLEGARI CARLETTO	27/04/2018	
CANTARELLO DANIELA	10/06/2005	06/03/2019
DE CUPIS LIVIA CHIARA	05/04/2019	
GAIANI MARIA ALBERTA	29/03/2017	
MARCHI MARZIA	05/04/2019	
MARE' ENRICO	05/04/2019	
MAZZOLI ERIKA	05/04/2019	
MURADOR PIERA	05/04/2019	
NOLA SIMONETTA	03/05/2007	06/03/2019
ONISTO NICOLETTA	27/04/2018	
ORLANDI PAOLO	05/04/2019	
PIVA LAURA	21/12/1998	19/03/2019
VIRRUSO SABRINA	27/04/2018	
ZAMBONI CRISTINA	05/04/2019	
CAVICCHI MANUELA	SOCCORRITORE 2014	21/02/2017
SAPIENZA MARIA RITA	27/04/2018	
MONARI ERIKA	27/04/2018	
NASCI NICOLA	27/04/2018	

Addetti all'uso del defibrillatore (DAE)

Nome e Cognome	Data Corso	Data Aggiornamento
PIVA LAURA	19/05/2014	

Incaricati alla sorveglianza e manutenzione ordinaria defibrillatore (DAE)

Nome e Cognome

CPIA FERRARA	Aggiornamento al Documento di Valutazione dei Rischi e al piano di emergenza ed evacuazione D.Lgs. 81/2008 e s.m.i	Ver. 00/19 del 17/05/2019 a.s. 2018/2019
--------------	--	---

Incaricati alla compilazione del registro della sorveglianza antincendio e delle manutenzioni

Nome e Cognome
NOLA SIMONETTA

Addetti Referenti H : sicurezza ed evacuazione alunni "H"	
	Nome e Cognome
	Nome e Cognome
	Nome e Cognome
	<u>In caso di assenza dei referenti o di presenza di disabilità motoria temporanea provvederà l'insegnante in servizio in aula con l'ausilio di collaboratori scolastici disponibili</u>

CPIA FERRARA	Aggiornamento al Documento di Valutazione dei Rischi e al piano di emergenza ed evacuazione D.Lgs. 81/2008 e s.m.i	Ver. 00/19del 17/05/2019 a.s. 2018/2019
--------------	--	--

CTP CENTO

COMPOSIZIONE SQUADRE DI EMERGENZA: Addetti al Servizio di Prevenzione Incendi

Nome Cognome	Data Corso	Data Aggiornamento	Data Attestato esame VV. F. (*)
ROSALBA FAELLA	20/04/2007	20/03/2019	2007

(*) **Attestato di Idoneità Tecnica** ai VV.F di cui all'art. 3 della Legge 28 novembre 1996 n° 609 necessario superate le 300 persone presenti nel singolo plesso.

Addetti al Servizio di Primo Soccorso

Nome e Cognome	Data Corso	Data Aggiornamento
FAELLA ROSALBA	16/03/2010	11/03/2019

Addetti all'uso del defibrillatore (DAE)

Nome e Cognome	Data Corso	Data Aggiornamento

Incaricati alla sorveglianza e manutenzione ordinaria defibrillatore (DAE)

Nome e Cognome

Incaricati alla compilazione del registro della sorveglianza antincendio e delle manutenzioni

Nome e Cognome
NOLA SIMONETTA

Addetti Referenti H : sicurezza ed evacuazione alunni "H"

Nome e Cognome
Nome e Cognome
Nome e Cognome
<u>In caso di assenza dei referenti o di presenza di disabilità motoria temporanea provvederà l'insegnante in servizio in aula con l'ausilio di collaboratori scolastici disponibili</u>

CPIA FERRARA	Aggiornamento al Documento di Valutazione dei Rischi e al piano di emergenza ed evacuazione D.Lgs. 81/2008 e s.m.i	Ver. 00/19 del 17/05/2019 a.s. 2018/2019
--------------	--	---

CTP CODIGORO

COMPOSIZIONE SQUADRE DI EMERGENZA: Addetti al Servizio di Prevenzione Incendi

Nome Cognome	Data Corso	Data Aggiornamento	Data Attestato esame VV. F. (*)
BOLOGNESI ELENA	06/04/2018		
CAVALLARI ANNA PAOLA		07/03/2019	
GUERRINI GIANLUCA	30/05/2018		
FAZZINI FIORELLA	03/03/2017		

(*) Attestato di Idoneità Tecnica ai VV.F di cui all'art. 3 della Legge 28 novembre 1996 n° 609 necessario superate le 300 persone presenti nel singolo plesso.

Addetti al Servizio di Primo Soccorso

Nome e Cognome	Data Corso	Data Aggiornamento
BOLOGNESI ELENA	29/03/2017	
CAVALLARI ANNA PAOLA		27/05/2016
GUERRINI GIANLUCA	15/05/2017	
FAZZINI FIORELLA		17/05/2017

Addetti all'uso del defibrillatore (DAE)

Nome e Cognome	Data Corso	Data Aggiornamento

Incaricati alla sorveglianza e manutenzione ordinaria defibrillatore (DAE)

Nome e Cognome

Incaricati alla compilazione del registro della sorveglianza antincendio e delle manutenzioni

Nome e Cognome
NOLA SIMONETTA

Addetti Referenti H : sicurezza ed evacuazione alunni "H"

Nome e Cognome
Nome e Cognome
Nome e Cognome
<u>In caso di assenza dei referenti o di presenza di disabilità motoria temporanea provvederà l'insegnante in servizio in aula con l'ausilio di collaboratori scolastici disponibili</u>

CPIA FERRARA	Aggiornamento al Documento di Valutazione dei Rischi e al piano di emergenza ed evacuazione D.Lgs. 81/2008 e s.m.i	Ver. 00/19 del 17/05/2019 a.s. 2018/2019
--------------	--	---

CTP PORTO MAGGIORE

COMPOSIZIONE SQUADRE DI EMERGENZA: Addetti al Servizio di Prevenzione Incendi

Nome Cognome	Data Corso	Data Aggiornamento	Data Attestato esame VV. F. (*)
DOLCETTI MICAELA	15/03/2019		
GUIDI VITTORIA	15/03/2019		

(*) **Attestato di Idoneità Tecnica** ai VV.F di cui all'art. 3 della Legge 28 novembre 1996 n° 609 necessario superate le 300 persone presenti nel singolo plesso.

Addetti al Servizio di Primo Soccorso

Nome e Cognome	Data Corso	Data Aggiornamento
DOLCETTI MICAELA	27/04/2018	
GUIDI VITTORIA	05/04/2019	

Addetti all'uso del defibrillatore (DAE)

Nome e Cognome	Data Corso	Data Aggiornamento

Incaricati alla sorveglianza e manutenzione ordinaria defibrillatore (DAE)

Nome e Cognome

Incaricati alla compilazione del registro della sorveglianza antincendio e delle manutenzioni

Nome e Cognome
NOLA SIMONETTA

Addetti Referenti H : sicurezza ed evacuazione alunni "H"

Nome e Cognome
Nome e Cognome
Nome e Cognome
<u>In caso di assenza dei referenti o di presenza di disabilità motoria temporanea provvederà l'insegnante in servizio in aula con l'ausilio di collaboratori scolastici disponibili</u>

**SCHEDE DEGLI INCARICHI
NELL'EMERGENZA CPIA FERRARA**

Compiti e responsabilità	Designazione	Firma per Presa Visione
1. Coordinatore dell'emergenza emana l'ordine di evacuazione	D S – FABIO MUZI	
	DSGA – CATERINA BALBONI	
	PREPOSTO – DANIELA CANTARELLO	
2. Persona incaricata alla diffusione dell'allarme generale o dell'ordine di evacuazione	NOLA SIMONETTA	
	ORLANDI PAOLO	
3. Persona incaricata al controllo delle operazioni di evacuazione	DANIELA CANTARELLO	
4. Persona incaricata ad effettuare le chiamate ai soccorsi esterni	NOLA SIMONETTA	
	ORLANDI PAOLO	
5. Persona incaricata alla verifica dell'abbandono dell'edificio da parte delle persone	NOLA SIMONETTA	
	ORLANDI PAOLO	
6. Persona addetta all'assistenza dei portatori di handicap		
7. Persona incaricata all'interruzione dell'energia elettrica, del gas.	NOLA SIMONETTA	
8. Persona addetta al controllo della praticabilità dei percorsi di fuga interni ed esterni all'edificio	NOLA SIMONETTA	

CPIA FERRARA	Aggiornamento al Documento di Valutazione dei Rischi e al piano di emergenza ed evacuazione D.Lgs. 81/2008 e s.m.i	Ver. 00/19 del 17/05/2019 a.s. 2018/2019
--------------	--	---

Compiti e responsabilità	Designazione	Firma per Presa Visione
9. Persona incaricata dell'attesa dei soccorsi	NOLA SIMONETTA	
10. Persona incaricata dell'apertura dei cancelli automatici di accesso al cortile interno (laddove presenti)		
11. Personale addetto alla sorveglianza presidi antincendio	NOLA SIMONETTA	
12. Persona addetta all'apertura quotidiana delle uscite di emergenza ed al controllo della praticabilità dei percorsi di fuga interni ed esterni all'edificio	Il primo collaboratore scolastico che prende servizio al mattino	
13. Persona incaricata al controllo periodico dei presidi medici contenuti nella cassetta di primo soccorso	NOLA SIMONETTA	
14. Coordinatore del/dei punto di Raccolta	DANIELA CANTARELLO	
15. Altri compiti		

Incaricato alla custodia dei documenti relativa alla sicurezza
Nome e Cognome MANUELA CAVICCHI

Dove sono conservati i documenti relativi alla sicurezza	ARMADIO UFF. DSGA
---	--------------------------

CPIA FERRARA	Aggiornamento al Documento di Valutazione dei Rischi e al piano di emergenza ed evacuazione D.Lgs. 81/2008 e s.m.i	Ver. 00/19 del 17/05/2019 a.s. 2018/2019
--------------	--	---

**SITUAZIONE CORSI DI FORMAZIONE
E INFORMAZIONE CPIA FERRARA**

Figure Organigramma Sicurezza:

RUOLO	DATA CORSO	DATA AGGIORNAMENTO	DATA NOMINA
RSPP			
RLS	13/06/2017	14/03/2019	03/07/2017
PREPOSTO del plesso	25/05/2017		31/01/2019
PREPOSTO segreteria	13/06/2013	IN CORSO	31/01/2019
PREPOSTO palestra			
PREPOSTO laboratorio/aula			
PREPOSTO laboratorio/aula			
PREPOSTO laboratorio/aula			
PREPOSTO laboratorio/aula			
PREPOSTO laboratorio/aula			
LAVORATORI			
	Data Corso	Data Aggiornamento	
Basso Rischio			
Medio Rischio			
NOTE:			

CPIA FERRARA	Aggiornamento al Documento di Valutazione dei Rischi e al piano di emergenza ed evacuazione D.Lgs. 81/2008 e s.m.i	Ver. 00/19del 17/05/2019 a.s. 2018/2019
--------------	--	--

**RILEVAZIONE POPOLAZIONE
ESISTENTE CPIA FERRARA**

Presenze totali relativi all'anno 2018/2019

Docenti	Docenti di sostegno	Amministrativi	Collab. Scol	Personale esterno	Totale Aluni	DI CUI Aluni diversamente abili
33		6	4		571	

Numero alunni per piano:

PIANO	ALUNNI per piano	di cui DIVERSAMENTE ABILI per piano
SEMINTERRATO	128	
TERRA	443	
PRIMO		
SECONDO		
TERZO		
Ecc...		
TOTALE	571	

Numero in dettaglio dei lavoratori:

	Numero
Dirigente (se previsto nel plesso)	1
Personale amministrativo (se previsti nel plesso)	6
Insegnanti	33
Insegnanti di Sostegno	
Assistenti Tecnici di Laboratorio	
Collaboratori scolastici	4
Educatori	
Personale Cooperativa o altro appalto sorveglianza/pulizia	
Altro	
TOTALE	50

CPIA FERRARA	Aggiornamento al Documento di Valutazione dei Rischi e al piano di emergenza ed evacuazione D.Lgs. 81/2008 e s.m.i	Ver. 00/19 del 17/05/2019 a.s. 2018/2019
--------------	--	---

Numero alunni per classe e piano:

Classe	N° aula (se prevista una numerazione)	Piano	Numero Alunni (TOTALI)	Alunni H (se presenti)
LIV. D	8	RIALZATO	25	da LU a GI 9,00-13,00
LIV. B	8	RIALZATO	25	da LU a GI 15,00-19,00
A1 GAIANI	9	RIALZATO	23	LU-ME-VE 09,00-11,00
B1 GAIANI	9	RIALZATO	23	LU-MA-ME 13,30-15,30
INGLESE	9	RIALZATO	9	MA-GI 15,30-18,00
INGLESE	9	RIALZATO	11	LU-ME 16,00-18,00
ALFA	9	RIALZATO	14	ME 9,30-12,00 GI 14,30-17,00
A1 BONALDO	10	RIALZATO	28	MA-GI-VE 09,00-11,00
A2 BONALDO	10	RIALZATO	28	ME-GI-VE 11,00-13,00
A2 BONALDO	10	RIALZATO	28	LU-MA-ME 14,00-16,00
A2 BONALDO	10	RIALZATO	28	MA-ME-GI 16,00-18,00
A1 ZAMBONI	11	RIALZATO	22	MA-GI-VE 11,00-13,00
A2 ZAMBONI	11	RIALZATO	22	MA-GI-VE 09,00-11,00
A1 ZAMBONI	11	RIALZATO	22	LU-ME-GI 14,00-16,00
A1 LEONE	12	RIALZATO	24	MA-ME-VE 09,00-11,00
A2 MURADOR	12	RIALZATO	24	LU-ME-GI 11,00-13,00
1 LIVELLO	12	RIALZATO	24	da LU a GI 15,00-19,00
B1 MARCHI MAZZOLI	13	RIALZATO	19	LU-GI 09,00-13,00 VE 8,30-12,30
MOD 1 MAZZOLI	13	RIALZATO	22	LU-MA-ME 09,00-11,00
200 ORE	13	RIALZATO	22	da LU a GI 15,00-19,00
A1 MURADOR	5	SEMINTERRATO	20	LU-MA-GI 16,00-18,00
A1 GUIETTI	5	SEMINTERRATO	20	LU-MA-ME 18,30-20,30
A1 LEONE	6	SEMINTERRATO	24	LU-ME-GI 14,00-16,00
A1 MARCHI	6	SEMINTERRATO	24	LU-ME-GI 16,00-18,00
A2 MARCHI	6	SEMINTERRATO	24	LU-ME-GI 18,00-20,00
MOD 1MURADOR	6	SEMINTERRATO	16	MA 18,00-20,00
	INFORMATICA	DEMINTERRATO		

IL NUMERO DEGLI STUDENTI PER CLASSE E' VARIABILE

Si consiglia di numerare le aule per una corretta identificazione e mantenerla questa numerazione indipendente dalla classe ospita nell'anno scolastico in corso, affinché tale numerazione sia riportata nella planimetria dell'edificio.

CPIA FERRARA	Aggiornamento al Documento di Valutazione dei Rischi e al piano di emergenza ed evacuazione D.Lgs. 81/2008 e s.m.i	Ver. 00/19del 17/05/2019 a.s. 2018/2019
--------------	--	--

**RILEVAZIONE POPOLAZIONE
ESISTENTE CTP CENTO**

Presenze totali relativi all'anno 2018/2019

Docenti	Docenti di sostegno	Amministrativi	Collab. Scol	Personale esterno	Totale Alunni	<u>DI CUI</u> Alunni diversamente abili
5		0	2		111	

Numero alunni per piano:

PIANO	ALUNNI per piano	di cui DIVERSAMENTE ABILI per piano
SEMINTERRATO		
TERRA	111	
PRIMO		
SECONDO		
TERZO		
Ecc...		
TOTALE	111	

Numero in dettaglio dei lavoratori:

	Numero
Dirigente (se previsto nel plesso)	
Personale amministrativo (se previsti nel plesso)	
Insegnanti	5
Insegnanti di Sostegno	
Assistenti Tecnici di Laboratorio	
Collaboratori scolastici	2
Educatori	
Personale Cooperativa o altro appalto sorveglianza/pulizia	
Altro	
TOTALE	7

CPIA FERRARA	Aggiornamento al Documento di Valutazione dei Rischi e al piano di emergenza ed evacuazione D.Lgs. 81/2008 e s.m.i	Ver. 00/19 del 17/05/2019 a.s. 2018/2019
--------------	--	---

Numero alunni per classe e piano:

Classe	N° aula (se prevista una numerazione)	Piano	Numero Alunni (TOTALI)	Alunni H (se presenti)
A1 FELLETTI		TERRA	25	LU-MA-ME 14,30-16,10
A1 FELLETTI		TERRA	19	MA-ME-GI 16,10-17,50
A1 BARILE		TERRA	17	LU-ME 16,30-18,30 MA 14,30-16,30
A2 MODEO		TERRA	25	LU-MA 16,10-17,50 ME 14,30-16,10
A2 BARILE		TERRA	25	LU-ME-GI 14,30-16,30

IL NUMERO DEGLI STUDENTI PER CLASSE E' VARIABILE

Si consiglia di numerare le aule per una corretta identificazione e mantenere questa numerazione indipendente dalla classe ospita nell'anno scolastico in corso, affinché tale numerazione sia riportata nella planimetria dell'edificio.

CPIA FERRARA	Aggiornamento al Documento di Valutazione dei Rischi e al piano di emergenza ed evacuazione D.Lgs. 81/2008 e s.m.i	Ver. 00/19del 17/05/2019 a.s. 2018/2019
--------------	--	--

**RILEVAZIONE POPOLAZIONE
ESISTENTE CTP CODIGORO**

Presenze totali relativi all'anno 2018/2019

Docenti	Docenti di sostegno	Amministrativi	Collab. Scol	Personale esterno	Totale Aluni	<u>DI CUI</u> Aluni diversamente abili
4		0	2		21	

Numero alunni per piano:

PIANO	ALUNNI per piano	di cui DIVERSAMENTE ABILI per piano
SEMINTERRATO		
TERRA	21	
PRIMO		
SECONDO		
TERZO		
Ecc...		
TOTALE	21	

Numero in dettaglio dei lavoratori:

	Numero
Dirigente (se previsto nel plesso)	
Personale amministrativo (se previsti nel plesso)	
Insegnanti	4
Insegnanti di Sostegno	
Assistenti Tecnici di Laboratorio	
Collaboratori scolastici	2
Educatori	
Personale Cooperativa o altro appalto sorveglianza/pulizia	
Altro	
TOTALE	6

CPIA FERRARA	Aggiornamento al Documento di Valutazione dei Rischi e al piano di emergenza ed evacuazione D.Lgs. 81/2008 e s.m.i	Ver. 00/19 del 17/05/2019 a.s. 2018/2019
--------------	--	---

Numero alunni per classe e piano:

Classe	N° aula (se prevista una numerazione)	Piano	Numero Alunni (TOTALI)	Alunni H (se presenti)
A1		TERRA	14	LU-ME 08,30-10,30
200 ORE		TERRA	7	VE 8,30-11,30

IL NUMERO DEGLI STUDENTI PER CLASSE E' VARIABLE

Si consiglia di numerare le aule per una corretta identificazione e mantenera questa numerazione indipendente dalla classe ospita nell'anno scolastico in corso, affinchè tale numerazione sia riportata nella planimetria dell'edificio.

CPIA FERRARA	Aggiornamento al Documento di Valutazione dei Rischi e al piano di emergenza ed evacuazione D.Lgs. 81/2008 e s.m.i	Ver. 00/19 del 17/05/2019 a.s. 2018/2019
--------------	--	---

**RILEVAZIONE POPOLAZIONE
ESISTENTE CTP PORTOMAGGIORE**

Presenze totali relativi all'anno 2018/2019

Docenti	Docenti di sostegno	Amministrativi	Collab. Scol	Personale esterno	Totale Aluni	<u>DI CUI</u> Aluni diversamente abili
4		0	2		50	

Numero alunni per piano:

PIANO	ALUNNI per piano	di cui DIVERSAMENTE ABILI per piano
SEMINTERRATO		
TERRA	21	
PRIMO		
SECONDO		
TERZO		
Ecc...		
TOTALE	21	

Numero in dettaglio dei lavoratori:

	Numero
Dirigente (se previsto nel plesso)	
Personale amministrativo (se previsti nel plesso)	
Insegnanti	4
Insegnanti di Sostegno	
Assistenti Tecnici di Laboratorio	
Collaboratori scolastici	2
Educatori	
Personale Cooperativa o altro appalto sorveglianza/pulizia	
Altro	
TOTALE	6

CPIA FERRARA	Aggiornamento al Documento di Valutazione dei Rischi e al piano di emergenza ed evacuazione D.Lgs. 81/2008 e s.m.i	Ver. 00/19 del 17/05/2019 a.s. 2018/2019
--------------	--	---

Numero alunni per classe e piano:

Classe	N° aula (se prevista una numerazione)	Piano	Numero Alunni (TOTALI)	Alunni H (se presenti)
A1		TERRA	25	MA-GI 16,00-18,00 ME 14,00-16,00
A2		TERRA	25	LU-ME 14,00-16,00 GI 16,00-18,00

IL NUMERO DEGLI STUDENTI PER CLASSE E' VARIABLE

Si consiglia di numerare le aule per una corretta identificazione e mantenera questa numerazione indipendente dalla classe ospita nell'anno scolastico in corso, affinchè tale numerazione sia riportata nella planimetria

CPIA FERRARA	Aggiornamento al Documento di Valutazione dei Rischi e al piano di emergenza ed evacuazione D.Lgs. 81/2008 e s.m.i	Ver. 00/19 del 17/05/2019 a.s. 2018/2019
--------------	--	---

**VALUTAZIONE RISCHIO INCENDIO
CPIA FERRARA**

Nella sottostante tabella sono riportati, in funzione del numero complessivo di presenze all'interno dell'edificio scolastico, gli adempimenti minimi obbligatori previsti dalla Normativa Antincendio.

DM 26/08/92 art. 1.2							
<i>Tipo Scuola</i>	<i>N° persone</i>	<i>CPI</i>	<i>Allarme con campanella</i>	<i>Altoparlante per allarme audio</i>	<i>Formazione Addetti Antincendio</i>	<i>Esame VVFF</i>	<i>Rete di idranti</i>
0	Fino a 100	NO	Si	NO	corso 4 ore	NO	NO
1	Da 101 a 300	Si	Si	NO	corso 8 ore	NO	Idranti DN 45 o naspi DN25
2	Da 301 a 500	Si	Si	NO	corso 8 ore	SI	Idranti DN 45 o naspi DN25
3	Da 501 a 800	Si	Si	Si	corso 8 ore	SI	Idranti DN 45 o naspi DN25
4	Da 801 a 1200	Si	Si	Si	corso 16 ore	SI	Solo idranti DN45
5	Oltre 1200	Si	Si	Si	corso 16 ore	SI	Solo idranti DN45
(Delega del Dirigente Scolastico nei confronti dell'Ente Locale per l'inoltro delle documentazioni necessarie per le richieste di CPI, qualora l'affollamento dei plessi vengano superati gli indici di affollamento previsti dal D.M. 26/08/1992.)							
<i>Riferimento legislativo</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Note</i>					
DM 16/02/82 (punto 85)	Rischio						
DM 10/3/98 (punto 9.3)	Rischio ...medio.....	Formazione: All. IX corso tipo ...B..... Considerando il numero di persone E' previsto l'esame presso il Comando Provinciale VV.F. per il rilascio dell'Attestato di Idoneità Tecnica di cui all'Art. 3 della Legge 28/11/1996 numero 609					
D.P.R. 151/2011 All.1	Attività n. 67 Categ. ...C.....	All. 1 di cui all'Art. 2 c. 2 – Scuole di Ogni Ordine e Grado					
D.P.R. 151/2011 All.1	Attività n. 74 Categ.	Centrale Termica					

CPIA FERRARA	Aggiornamento al Documento di Valutazione dei Rischi e al piano di emergenza ed evacuazione D.Lgs. 81/2008 e s.m.i	Ver. 00/19 del 17/05/2019 a.s. 2018/2019
--------------	--	---

**VALUTAZIONE RISCHIO INCENDIO
CTP CENTO**

Nella sottostante tabella sono riportati, in funzione del numero complessivo di presenze all'interno dell'edificio scolastico, gli adempimenti minimi obbligatori previsti dalla Normativa Antincendio.

DM 26/08/92 art. 1.2							
<i>Tipo Scuola</i>	<i>N° persone</i>	<i>CPI</i>	<i>Allarme con campanella</i>	<i>Altoparlante per allarme audio</i>	<i>Formazione Addetti Antincendio</i>	<i>Esame VVFF</i>	<i>Rete di idranti</i>
0	Fino a 100	NO	Sì	NO	corso 4 ore	NO	NO
1	Da 101 a 300	Sì	Sì	NO	corso 8 ore	NO	Idranti DN 45 o naspi DN25
2	Da 301 a 500	Sì	Sì	NO	corso 8 ore	SI	Idranti DN 45 o naspi DN25
3	Da 501 a 800	Sì	Sì	Sì	corso 8 ore	SI	Idranti DN 45 o naspi DN25
4	Da 801 a 1200	Sì	Sì	Sì	corso 16 ore	SI	Solo idranti DN45
5	Oltre 1200	Sì	Sì	Sì	corso 16 ore	SI	Solo idranti DN45
(Delega del Dirigente Scolastico nei confronti dell'Ente Locale per l'inoltro delle documentazioni necessarie per le richieste di CPI, qualora l'affollamento dei plessi vengano superati gli indici di affollamento previsti dal D.M. 26/08/1992.)							
<i>Riferimento legislativo</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Note</i>					
DM 16/02/82 (punto 85)	Rischio						
DM 10/3/98 (punto 9.3)	Rischio ...basso.....	Formazione: All. IX corso tipo ...A..... Considerando il numero di persone NON E' previsto l'esame presso il Comando Provinciale VV.F. per il rilascio dell'Attestato di Idoneità Tecnica di cui all'Art. 3 della Legge 28/11/1996 numero 609					
D.P.R. 151/2011 All.1	Attività n. 67 Categ. ...A.....	All. 1 di cui all'Art. 2 c. 2 – Scuole di Ogni Ordine e Grado					
D.P.R. 151/2011 All.1	Attività n. 74 Categ.	Centrale Termica					

CPIA FERRARA	Aggiornamento al Documento di Valutazione dei Rischi e al piano di emergenza ed evacuazione D.Lgs. 81/2008 e s.m.i	Ver. 00/19 del 17/05/2019 a.s. 2018/2019
--------------	--	---

**VALUTAZIONE RISCHIO INCENDIO
CTP CODIGORO**

DM 26/08/92 art. 1.2							
<i>Tipo Scuola</i>	<i>N° persone</i>	<i>CPI</i>	<i>Allarme con campanella</i>	<i>Altoparlante per allarme audio</i>	<i>Formazione Addetti Antincendio</i>	<i>Esame VVFF</i>	<i>Rete di idranti</i>
0	Fino a 100	NO	SI	NO	corso 4 ore	NO	NO
1	Da 101 a 300	SI	SI	NO	corso 8 ore	NO	Idranti DN 45 o naspi DN25
2	Da 301 a 500	SI	SI	NO	corso 8 ore	SI	Idranti DN 45 o naspi DN25
3	Da 501 a 800	SI	SI	SI	corso 8 ore	SI	Idranti DN 45 o naspi DN25
4	Da 801 a 1200	SI	SI	SI	corso 16 ore	SI	Solo idranti DN45
5	Oltre 1200	SI	SI	SI	corso 16 ore	SI	Solo idranti DN45
(Delega del Dirigente Scolastico nei confronti dell'Ente Locale per l'inoltro delle documentazioni necessarie per le richieste di CPI, qualora l'affollamento dei plessi vengano superati gli indici di affollamento previsti dal D.M. 26/08/1992.)							
<i>Riferimento legislativo</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Note</i>					
DM 16/02/82 (punto 85)	Rischio						
DM 10/3/98 (punto 9.3)	Rischio ...basso.....	Formazione: All. IX corso tipo ...A..... Considerando il numero di persone NON E' previsto l'esame presso il Comando Provinciale VV.F. per il rilascio dell'Attestato di Idoneità Tecnica di cui all'Art. 3 della Legge 28/11/1996 numero 609					
D.P.R. 151/2011 All.1	Attività n. 67 Categ. ...N.C.....	All. 1 di cui all'Art. 2 c. 2 – Scuole di Ogni Ordine e Grado					
D.P.R. 151/2011 All.1	Attività n. 74 Categ.	Centrale Termica					

CPIA FERRARA	Aggiornamento al Documento di Valutazione dei Rischi e al piano di emergenza ed evacuazione D.Lgs. 81/2008 e s.m.i	Ver. 00/19 del 17/05/2019 a.s. 2018/2019
--------------	--	---


**VALUTAZIONE RISCHIO INCENDIO
CTP PORTOMAGGIORE**

DM 26/08/92 art. 1.2							
<i>Tipo Scuola</i>	<i>N° persone</i>	<i>CPI</i>	<i>Allarme con campanella</i>	<i>Altoparlante per allarme audio</i>	<i>Formazione Addetti Antincendio</i>	<i>Esame VVFF</i>	<i>Rete di idranti</i>
0	Fino a 100	NO	SI	NO	corso 4 ore	NO	NO
1	Da 101 a 300	SI	SI	NO	corso 8 ore	NO	Idranti DN 45 o naspi DN25
2	Da 301 a 500	SI	SI	NO	corso 8 ore	SI	Idranti DN 45 o naspi DN25
3	Da 501 a 800	SI	SI	SI	corso 8 ore	SI	Idranti DN 45 o naspi DN25
4	Da 801 a 1200	SI	SI	SI	corso 16 ore	SI	Solo idranti DN45
5	Oltre 1200	SI	SI	SI	corso 16 ore	SI	Solo idranti DN45
(Delega del Dirigente Scolastico nei confronti dell'Ente Locale per l'inoltro delle documentazioni necessarie per le richieste di CPI, qualora l'affollamento dei plessi vengano superati gli indici di affollamento previsti dal D.M. 26/08/1992.)							
<i>Riferimento legislativo</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Note</i>					
DM 16/02/82 (punto 85)	Rischio						
DM 10/3/98 (punto 9.3)	Rischio ...basso.....	Formazione: All. IX corso tipo ...A..... Considerando il numero di persone NON E' previsto l'esame presso il Comando Provinciale VV.F. per il rilascio dell'Attestato di Idoneità Tecnica di cui all'Art. 3 della Legge 28/11/1996 numero 609					
D.P.R. 151/2011 All.1	Attività n. 67 Categ. ...N.C.....	All. 1 di cui all'Art. 2 c. 2 – Scuole di Ogni Ordine e Grado					
D.P.R. 151/2011 All.1	Attività n. 74 Categ.	Centrale Termica					

DESCRIZIONE DELLE MANSIONI RICONOSCIUTE NELLA SCUOLA

Quali delle seguenti attività sono affidate ai collaboratori scolastici? (barrare la risposta esatta)

servizio di pulizie	<input type="checkbox"/>	NO
servizio di vigilanza alunni	<input checked="" type="checkbox"/>	SI
servizio di distribuzione pasti	<input type="checkbox"/>	NO
spostamento di arredi	<input type="checkbox"/>	NO
sollevamento alunni disabili	<input type="checkbox"/>	NO
altro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Utilizzano attrezzature elettriche (aspirapolvere, macchina lavapavimenti, ecc...) o altre attrezzature oltre a quelle manuali ordinare (carrello multiuso o MOP, secchio, scopa, MOP, deragnatori, ecc...)	NO	Se Si , indicare quali: <table border="1" style="width: 100%; height: 40px; margin-top: 5px;"> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> </table>						

CPIA FERRARA	Aggiornamento al Documento di Valutazione dei Rischi e al piano di emergenza ed evacuazione D.Lgs. 81/2008 e s.m.i	Ver. 00/19 del 17/05/2019 a.s. 2018/2019
--------------	--	---

Quali delle seguenti attività sono affidate a ditte esterne?		
SERVIZIO DI PULIZIE	<input type="checkbox"/>	NO
Se è SI indicare:		
Ragione Sociale Impresa		
Sede legale		
Tel.	Fax	
Quanti sono i lavoratori che eseguono le pulizie nella scuola		

Quali delle seguenti attività sono affidate a ditte esterne?		
SERVIZIO DI VIGILANZA ALUNNI	<input type="checkbox"/>	NO
Se è SI indicare:		
Ragione Sociale Impresa		
Sede legale		
Tel.	Fax	
Quanti sono i lavoratori che eseguono solo sorveglianza nella scuola		

Quali delle seguenti attività sono affidate a ditte esterne?		
SERVIZIO DI PRE/POST SCUOLA	<input type="checkbox"/>	NO
Se è SI indicare:		
Ragione Sociale Impresa		
Sede legale		
Tel.	Fax	
Quanti sono i lavoratori che eseguono solo sorveglianza nella scuola		

Quali delle seguenti attività sono affidate a ditte esterne?		
DISTRIBUZIONE PASTI	<input type="checkbox"/>	NO
Se è SI indicare:		
Ragione Sociale Impresa		
Sede legale		
Tel.	Fax	
Quanti sono i lavoratori che eseguono la distribuzione dei pasti nella scuola		

CPIA FERRARA	Aggiornamento al Documento di Valutazione dei Rischi e al piano di emergenza ed evacuazione D.Lgs. 81/2008 e s.m.i	Ver. 00/19del 17/05/2019 a.s. 2018/2019
--------------	--	--

Sono presenti altre attività scolastiche o lavorative nell'edificio?		
CONDIVISIONE SPAZI		SI
Se è SI indicare quale attività DIDATTICA		
Ragione Sociale Impresa	IRECOP	
Sede legale Via Calzoni 1/3 - Bologna		
Tel. 051-7099011	Fax	
Se si è necessario prevedere un Piano di Emergenza Coordinato		

Sono presenti altre attività scolastiche o lavorative nell'edificio?		
CONDIVISIONE SPAZI		SI
Se è SI indicare quale attività DIDATTICA		
Ragione Sociale Impresa	AECA	
Sede legale Via Bigari 3 - Bologna		
Tel. 051- 372143	Fax	
Se si è necessario prevedere un Piano di Emergenza Coordinato		

Sono presenti altre attività scolastiche o lavorative nell'edificio?		
CONDIVISIONE SPAZI		SI
Se è SI indicare quale attività DIDATTICA		
Ragione Sociale Impresa	IIS ALEOTTI	
Sede legale Via C. Ravera 11		
Tel. 0532-94058	Fax	
Se si è necessario prevedere un Piano di Emergenza Coordinato		

Nel plesso ci sono lavoratori con limitazioni alla mansione o ad attività lavorative particolari?		
		SI

Se SI indicare:		
<i>MANSIONE</i> (non nome e cognome)	<i>TIPO DI LIMITAZIONE</i>	<i>CERTIFICATO DA MEDICO COMPETENTE O ALTRO MEDICO (anche collegiale) ?</i>

CPIA FERRARA	Aggiornamento al Documento di Valutazione dei Rischi e al piano di emergenza ed evacuazione D.Lgs. 81/2008 e s.m.i	Ver. 00/19 del 17/05/2019 a.s. 2018/2019
--------------	--	---

Il DSGA ha tenuto conto delle prescrizioni e o limitazioni per il mansionario	
Il preposto di plesso e il DSGA vigilano sul rispetto da parte del lavoratore/lavoratrice delle limitazioni/prescrizioni a Lui/Lei impartite al fine di tutelare la Sua sicurezza e salute	

I lavoratori con limitazioni alla mansione fanno parte delle squadre di emergenza?	SI	NO
--	----	----

<i>Se SI barrare con X la squadra di appartenenza</i>		
<i>MANSIONE (non nome e cognome)</i>	<i>SQUADRA DI PRIMO SOCCORSO</i>	<i>SQUADRA ANTINCENDIO</i>

CPIA FERRARA	Aggiornamento al Documento di Valutazione dei Rischi e al piano di emergenza ed evacuazione D.Lgs. 81/2008 e s.m.i	Ver. 00/19 del 17/05/2019 a.s. 2018/2019
--------------	--	---

Il plesso ha il C.P.I.? (SI se vi sono nell'edificio più di 100 presenze)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> NO
--	--------------------------	--

Se "SI" è stata fatta richiesta di riceverne copia all'Ente Proprietario	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
---	--------------------------	--------------------------

Il/La Dirigente Scolastico/a ha preso visione delle prescrizioni tecniche di esercizio riportate nel C.P.I.	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/>
--	--	--------------------------

Nel plesso è presente l'impianto di allarme antincendio?	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/>
---	--	--------------------------

Indicare in modo specifico cosa si utilizza come allarme (ordine) di evacuazione in caso di emergenza all'interno del plesso - CAMPANA		
---	--	--

Nel plesso sono affisse le planimetrie con il piano di evacuazione	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/>
---	--	--------------------------

Le planimetrie corrispondono a quelle presentate al Comando Provinciale dei VV.F. di pertinenza nella richiesta di C.P.I. (dove previsto)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--	--------------------------	--------------------------

Data di redazione delle planimetrie	IN ELABORAZIONE	
--	-----------------	--

Le planimetrie rispecchiano la situazione architettonica attuale	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> NO
---	--------------------------	--

Nel plesso è presente l'ascensore e/o montacarichi?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> NO
--	--------------------------	--

Nel plesso è presente un Impianto Fotovoltaico?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> NO
--	--------------------------	--

Per raggiungere la palestra è necessario effettuare un percorso esterno al plesso? (laddove prevista attività in palestra)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--	--------------------------	--------------------------

Sono previste attività sportive esterne al plesso? (come per es piscina, lezioni di tennis)	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/>
---	--	--------------------------

CPIA FERRARA	Aggiornamento al Documento di Valutazione dei Rischi e al piano di emergenza ed evacuazione D.Lgs. 81/2008 e s.m.i	Ver. 00/19 del 17/05/2019 a.s. 2018/2019
--------------	--	---

Si riportano qui di seguito alcune delle principali indicazioni da seguire per mantenere elevato lo standard di sicurezza e salute dei lavoratori:

- In tutti i casi in cui la scuola sia committente è necessario compilare un DUVRI (Documento Unico Valutazione Interferenze);
- Se non si è in possesso della copia del CPI, farne richiesta all'ente proprietario;
- Tutti i locali non utilizzati dagli allievi devono rimanere chiusi a chiave;
- Tutti i quadri elettrici devono essere chiusi a chiave e riportare idonea cartellonistica;
- Tutti i locali dell'edificio devono rimanere il più possibile in ordine e contenere il minor carico possibile di materiale combustibile;
- Nelle aule i banchi non devono avere la disposizione a ferro di cavallo;
- Assicurarsi che tutti i vetri (delle finestre, vetrinette degli arredi ecc...) e specchi presenti nell'edificio rispondano ai requisiti di legge (norme UNI 7697) ed in caso contrario provvedere alla messa a norma e/o a pellicolarli (norma UNI-EN 12600);
- Tutti i computer devono essere collocati sulle loro postazioni in maniera stabile, non presentare fili che possono causare inciampo né essere coperti con teli che non permettano la dispersione del calore. Fare attenzione soprattutto nei luoghi in cui i bambini correndo/giocando possano causare la caduta degli stessi. Si ricorda che i computer non debbono essere posizionati vicino a fonti di calore; inoltre al termine dell'attività si consiglia di staccare l'erogazione di corrente all'interno dell'aula;
- Controllare che l'impianto elettrico abbia la relazione di conformità;
- Controllare che l'impianto di messa a terra sia a norma;
- Tutte le tende presenti nella scuola devono essere ignifughe, con classe di reazione al fuoco non superiore ad uno;
- Gli arredi presenti nella scuola, in tutti i locali e corridoi, dovrebbero essere fissati a parete;
- Le lavagne devono essere fissate al muro sia nella parte alta sia nella bassa. Nel caso in cui siano presenti lavagne "girevoli" assicurarsi che i perni siano ben saldi. Eventuali supporti per pennarelli e/o cimosse non devono presentare spigoli vivi;
- Qualora siano presenti lavagne multimediali provvedere a proteggere i cavi con canaline; nel frattempo raccoglierti in modo tale che non costituiscano pericolo o intralcio;
- Qualora siano presenti condizionatori e/o termoconvettori devono essere sottoposti a periodica manutenzione al fine di mantenere il microclima all'interno della scuola e per la sicurezza e l'igiene. Se presentano parti appuntite applicare idonee protezioni;
- Le vie di esodo devono essere libere da ogni ingombro sia interno sia esterno; non possono risultare intralciate neanche temporaneamente;
- Non possono essere utilizzate scale alte più di 2 metri senza avere effettuato un adeguato corso di formazione; Se si sale oltre il terzo gradino ci deve sempre essere una persona a terra che garantisca il sostegno;
- I fili elettrici di tutte le apparecchiature della scuola devono essere raccolti utilizzando delle canaline, così da scongiurare inciampi e possibili rischi elettrici e/o d'incendio; le ciabatte multipresa elettrica vanno fissate e vi devono essere attaccate prese non di potenza complessiva superiore a quella che la ciabatta può fornire.

CPIA FERRARA	Aggiornamento al Documento di Valutazione dei Rischi e al piano di emergenza ed evacuazione D.Lgs. 81/2008 e s.m.i	Ver. 00/19 del 17/05/2019 a.s. 2018/2019
--------------	--	---

- Qualunque gioco o arredo non pervenuto dalla scuola o dall'Ente proprietario dell'immobile non può essere accettato; assicurarsi che i giochi siano a norma (serie UNI EN 71/x) (direttiva 2009_48_CE sicurezza giocattoli) e che vengano sottoposti a periodica manutenzione;
- Verificare che l'attrezzatura della palestra sia sottoposta ad una periodica manutenzione per evitare rottura e/o danni;
- Le porte tagliafuoco vanno tenute sempre chiuse a meno che non siano dotate di dispositivi automatici di chiusura;
- Tinteggiare i locali in cattivo stato;
- Nel caso in cui sia presente un laboratorio di cucina, i cibi e/o bevande preparate non possono essere consumate per motivi igienici in quanto la struttura non dispone dell'autorizzazione sanitaria; non è permesso consumare cibo e/o bevande preparate in casa;
- Se all'esterno della scuola sono presenti giochi o panche o altro arredo esterno in legno effettuare la manutenzione periodica onde evitare ferimenti con schegge;
- La presenza di giochi in plastica comporta la verifica periodica dell'integrità;
- Laddove assente, posizione il cartello indicante il punto di raccolta;
- Si ricorda che il cartello indicante i numeri d'emergenza dovrebbe riportare anche il numero del centro antiveleni più vicino;
- Qualora nei locali utilizzati per l'attività scolastica vi dovesse essere un defibrillatore a disposizione di tutti gli occupanti la scuola deve garantire la presenza di persona abilitata e formata all'uso del defibrillatore;
- Qualora nell'edificio scolastico vi fosse un impianto Fotovoltaico è necessario che:
 - ✓ A tutti i varchi di accesso riportare idonea segnaletica: "Attenzione: Impianto fotovoltaico in tensione durante le ore diurne (... Volt)";
 - ✓ Il comando di emergenza deve togliere l'erogazione di corrente elettrica in tutto l'edificio della scuola compreso il fotovoltaico.
 - ✓ Gli inverter dell'impianto dovranno essere confinati all'interno di una cabina in cui vi sia il divieto di accesso
- Le aree verdi esterne che fanno parte della scuola devono essere soggette a periodica manutenzione (ad esempio eliminare le foglie secche che comportano rischio di scivolamento).
- Le normative europee EN 1176 e EN 1177 prevedono i requisiti necessari per la sicurezza delle attrezzature per parchi gioco ed i rivestimenti delle superfici aree gioco. È quindi opportuno, in fase di programmazione di un parco giochi, tenere conto di almeno due presupposti fondamentali:
 - ✓ 1) Che i giochi siano omologati e conformi alla norma europea EN 1176
 - ✓ 2) Che la superficie ove verranno installati sia conforme alla norma europea EN 1177.

CPIA FERRARA	Aggiornamento al Documento di Valutazione dei Rischi e al piano di emergenza ed evacuazione D.L.gs. 81/2008 e s.m.i	Ver. 00/19 del 17/05/2019 a.s. 2018/2019
--------------	---	---

Qui di seguito sintetizzo il contenuto della norma EN 1177.

La normativa europea EN 1177 indica i requisiti per i rivestimenti di superfici di aree da gioco ad assorbimento d'impatto:

MATERIALE*	DESCRIZIONE	PROFONDITA' MINIMA IN CM	ALTEZZA CADUTA MAX
prato/terriccio corteccia	pezzatura da 20 a 80 mm	30	< 100
Truciolli di legno	Pezzatura a 5 a 30 mm	30	<300
Sabbia**	Pezzatura da 0,2 a 2 mm	30	<300
ghiaia**	Pezzatura da 2 a 8 mm	30	<300

*Materiali preparati in maniera idonea per essere usati in aree gioco per bambini

** Senza particelle melmose di argilla

Altra soluzione idonea, nonché valida alternativa ai materiali (per i quali si rende una più frequente manutenzione e con probabili problemi igienici), è quella della pavimentazione antitrauma realizzata con l'impiego di mattonelle in fibre di gomma e poliuretano. (costo da € 26 a 72 per metro quadro).

- La presenza di giochi in plastica comporta la verifica periodica dell'integrità ;
- Laddove assente, posizione il cartello indicante il punto di raccolta;
- Si ricorda che il cartello indicante i numeri d'emergenza dovrebbe riportare anche il numero del centro antivelemi più vicino;
- Qualora nei locali utilizzati per l'attività scolastica vi dovesse essere un defibrillatore a disposizione di tutti gli occupanti la scuola deve garantire la presenza di persona abilitata e formata all'uso del defibrillatore;
- Qualora nell'edificio scolastico vi fosse un impianto Fotovoltaico è necessario che:
- A tutti i varchi di accesso riportare idonea segnaletica: "Attenzione: Impianto fotovoltaico in tensione durante le ore diurne (... Volt)",
- Il comando di emergenza deve togliere l'erogazione di corrente elettrica in tutto l'edificio della scuola compreso il fotovoltaico.
- Gli inverter dell'impianto dovranno essere confinati all'interno di una cabina in cui vi sia il divieto di accesso
- Le aree verdi esterne che fanno parte della scuola devono essere soggette a periodica manutenzione (ad esempio eliminare le foglie secche che comportano rischio di scivolamento).

SI RICORDA CHE SONO INDICAZIONI GENERALI DA APPLICARE IN MODO SELETTIVO ALLA PROPRIA REALTÀ SCOLASTICA

CPIA FERRARA	Aggiornamento al Documento di Valutazione dei Rischi e al piano di emergenza ed evacuazione D.Lgs. 81/2008 e s.m.i	Ver. 00/19del 17/05/2019 a.s. 2018/2019
--------------	--	--

RECAPITI DI EMERGENZA CPIA FERRARA

SERVIZI ED ENTI ESTERNI		
ENTE	NOMINATIVO	TELEFONO
Emergenza Sanitaria		118
Vigili del fuoco		115
Soccorso Pubblico di Emergenza		113
Carabinieri		112
Comando Provinciale VV.F. di FERRARA		0532-973111
Carabinieri Corpo Forestale		1515
Municipalizzata Gas - Acqua	HERA	051-287111
ENEL	ENEL	800900860
Guardia Medica (Notturmo e Festivo)		840000875
ASL – Medicina del Lavoro		0532-235111
Datore di Lavoro	FABIO MUZI	349-5844997
RSPP	MARIO PADRONI	0544-465497
RLS	NOLA SIMONETTA	3334334247
Medico Competente	PANAGIOTIS LAGATORAS	0532-971400
Referente Ente Proprietario	BOTTONI	0532-299461
Preposti	DANIELA CANTARELLO	3498504007
	CATERINA BALBONI	3407186617